

Komplettering av begäran om inrättande av avlopp för fastighet ÖNNERSTA 1:12

Torrtoalett - Urin

Teknisk beskrivning

Torrtoaletten har en avskiljare för urin som via en slang leds ner i en tank under sätet. Tanken kan sedan vid behov tömmas, varpå urinen sprids över trädgårdslandet och/eller kompostanläggning.

Kontroll- och underhållsplan

Kontroll av att slangen/tanken är hel och inte läcker görs vid tömning av tank.

BDT-vatten

Teknisk beskrivning

Vår avsikt är att införskaffa en Matala Biofilter 10-anläggning. Till den här ansökan bifogas installations- och underhållsmanual för anläggningen. Vad gäller vår specifika installation gäller följande:

- Vattenförbrukningen är vid maximal användning cirka 50 l / dygn; ingen dusch/tvättmaskin/diskmaskin finns så det är i princip enbart vatten för handdisk som används. Anläggningens 300 l / dygn klarar alltså användningen med råge.
- Placering: Planerad placering är enligt bifogad ritning. Placeringen uppfyller de krav som installationsanvisningarna anger: Plant och stabilt underlag, tillräcklig lutning för självfall av vattnet (> 1cm / meter), möjlighet att lyfta av locket, inget behov av utjämnings tank för pga korta rör till anläggningen (angiven placering innebär rör som är åtminstone 20 m långt), god ventilation.
- Utlöppsvattnet leds till ett närliggande grusdike, enligt bifogad ritning.
- Vintertid är vattnet avstängt i fastigheten.

Kontroll- och underhållsplan

Kontroll och rengöring av filterelementen sker två gånger per år: I mitten av sommaren och när vattnet stängs av på höst. Rengöringen sker enligt bifogad manual, dvs kompostering av slammet i den befintliga latrinkomposten på fastigheten.