

Wigzell, Hans Lennart Rudolf &
Kerstin

OSKAR BAECKSTRÖMS VÄG 11
129 35 HÄGERSTEN

Beslutsdatum: 2021-09-02
Diarienummer: AVL.2019.353

Anmälan om inrättande av enskilt avlopp och torrtoalett godtas

Sökande: Hans och Kerstin Wigzell, Oskar Baeckströms väg 11, 129 35 Hägersten

Fastighet: ÖNNERSTA 1:12

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med följande försiktighetsmått, att anmälan godtas.

Arbetet med anläggningen påbörjas snarast och ska senast vara åtgärdad inom nio månader från beslutsdatum, detta grundas på föreläggande med beslutsdatum 2019-02-07 i ärende AVL.2015.321.

Försiktighetsmått

Avloppsanordningen ska vara utförd i enlighet med inlämnad anmälan men med beaktande av följande ytterligare försiktighetsmått.

Avloppsanläggning för BDT;

1. Utsläpp av avloppsvattnet skall inte medverka till en väsentlig ökad risk för smitta eller annan olägenhet, till exempel lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
2. Dagvatten, dräneringsvatten, vatten från WC eller vatten från backspolning av vattenreningsfilter får inte anslutas till BDT-anläggningen.
3. Spridningsytan ska placeras minst en meter över den högsta grundvattennivån eller berg.

4. Det ska finnas provtagningsmöjlighet på det från anläggningen utgående, renade avloppsvattnet.
5. Till avloppsanläggningen får anslutas BDT-avloppsvatten från högst fem personekvivalenter, dock med en maxbelastning 300 liter/dygn.
6. Anläggningen ska underhållas och skötas enligt återförsäljarens drift- och underhållsinstruktioner. Denna kontroll ska dokumenteras och förvaras på fastigheten och kunna uppvisas på begäran.
7. Skriftligt intyg och dokumentation, med bilder, om utfört anläggningsarbete ska inlämnas till miljöenheten senast en månad efter anläggandet. Intyget utfärdas av entreprenör samt sökande. Blankett bifogas.
8. Om det i samband med arbetet att inrätta avloppsanläggningen för BDT framkommer omständigheter som innebär att avloppet inte kan anläggas enligt ansökan eller detta beslut (med tillhörande försiktighetsmått) ska miljöenheten kontaktas.

Separationstoalett/torrtoalett;

1. Anläggningen ska underhållas/skötas enligt återförsäljarens drift- och underhållsinstruktioner. Denna kontroll ska dokumenteras och förvaras på fastigheten för att kunna uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten.
2. Urinen från separationstoaletten ska samlas upp i dunk innan den sprids på den egna fastigheten. Spridning får endast ske under växtsäsong.
3. Hanteringen av fekalier och urin ska ske på sådant sätt att olägenhet för människor eller miljö inte uppkommer. Omhändertagande kan antingen ske genom kommunal regi eller eget omhändertagande (om dispens för detta finns). Se tillstånd för eget omhändertagande av latrin med diarienummer MIL.2021.210.
4. Ni som verksamhetsutövare ska ha en plan för hur ni ska gå tillväga om det blir problem med anläggningen, exempelvis haveri eller inkommande klagomål.
5. Om det i samband med arbetet att inrätta separationstoaletten framkommer omständigheter som innebär att toaletten inte kan installeras enligt anmälan eller detta beslut (med tillhörande försiktighetsmått) ska miljöenheten kontaktas.

Beskrivning av ärendet

Hans och Kerstin Wigzell inkom 2019-07-26 med anmälan om att på fastigheten ÖNNERSTA 1:12 inrätta en reningsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten från 1 hushåll och 5 personekvivalenter. Anläggningen föreslås i anmälan bestå av Matala Biofilter 10. Det renade avloppsvattnet leds vidare till en stenkista. Anmälan omfattar även en separationsstolett av fabrikat Cinderella. Toaletten separerar urin från fekalier. Urin och fekalier hanteras på den egna fastigheten.

Till anmälan bifogades situationsplan över anläggningens tänkta placering, teknisk beskrivning på Matala Biofilter 10. Även drift- och underhållplan samt information om belastning bifogades. Belastningen uppges vara enligt: Det finns endast två diskhoar för handdisk och där diskas det som mest cirka 3 gånger/dag under sommarsäsongen, total vattentillgång är som högst ungefär 75 liter/dag. Det finns ingen tvättmaskin, diskmaskin eller dusch.

Det finns ett separat ärende gällande eget omhändertagande av latrin, se MIL.2021.210.

En remiss skickades till VA-enheten Gnesta kommun då fastigheten ligger inom vattenskyddsområde. Yttrande på remissen erhöles 2021-08-30, se bedömning nedan.

Samhällsbyggnadsnämndens bedömning

Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att avloppsanläggningen för bad, diskoch tvättvatten har en begränsad kapacitet till max 300 liter/dygn. Det är därför viktigt att den information om uppskattad belastning som lämnats in i samband med anmälan följs. Anläggningen ska läggas frostfritt och det ska vara minst 6-7 meter mellan diskho och Matala Biofilter 10 då varmt vatten, över 50 grader Celcius, kan slå ut biohuden.

VA-enheten på Gnesta kommun har inkommit med ett yttrande: Fastigheten Önnersta 1:12 är belägen på en mindre ö i sjön Lockvattnet. Lockvattnet används som dricksvattentäkt för Björnlunda tätort och fastigheten ligger ca 1000 meter från själva uttaget. Fastigheten ligger inom vattenskyddsområdet och enligt gällande skyddsföreskrifters 5 § får spillvatten inte släppas ut på sådant sätt att det kan tillföras ytvattnet utan erforderlig rening. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan meddela villkor i det enskilda fallet. Bifogat yttrandet fanns Skyddsföreskrifter (04FS 1997:8, Länsstyrelsen Södermanlands län).

Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att erforderlig rening sker via vald teknik, detta då vattenförbrukningen är begränsad enligt fastighetsägarens uppgifter.

Om det i samband med provgropen eller anläggningsskedet visar sig att markens beskaffenhet är av sådan art att anläggningen riskerar att ta skada så ska miljöenheten omedelbart kontaktas för att diskutera om anläggningen eventuellt måste flyttas.

Avgift

Avgiften för handläggning av denna ansökan är 6846 kronor enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften debiteras på särskild faktura.

Information

Vid eventuell överlåtelse av fastigheten till ny ägare, ska denne delges detta beslut.

Lina Vikström-Bergqvist
Miljöinspektör
Telefon: 0158 - 275 558
E-post: Lina.Vikstrom-Bergqvist@gnesta.se

Sändlista

- ~ Fastighetsägare
- ~ Davidssons marktjänst, vald entreprenör

Beslut enligt:

Delegationsordning antagen av samhällsbyggnadsnämnden.

Miljöbalken (MB) 2 kap, 2 – 7 §§, 9 kap, 7 § och 26 kap, 9 § MB.

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §.

Hur du överklagar

Om du är missnöjd med samhällsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga det.

Du adresserar ditt överklagande till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län

men lämnar in eller skickar det till:

Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
646 80 Gnesta

För att överklagandet ska kunna prövas måste din överklagan ha inkommit senast inom tre veckor efter den dag du fick del av beslutet.

Detta ska överklagandet innehålla:

- Vilket beslut som överklagas. Exempelvis med ärenderubrik och fastighetsbeteckning eller ärendenummer.
- Varför du anser att beslutet ska ändras.
- Vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar och annat som du anser stödjer din uppfattning.

Har ditt överklagande kommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen såvida inte samhällsbyggnadsnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.

Om något är oklart, tveka inte att höra av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen, Gnesta kommun, telefon 0158-275 000.



Mottagningsbevis

Ärende: Anmälan om enskilt avlopp

Diarienummer: AVL.2019.353

Mottagen handling: Beslut godtages, anmälan om BDT och torrtoalett.

Fastighet: ÖNNERSTA 1:12

Underskrift

Jag har tagit emot ovan nämnda handling:

Ort och datum:
Namnteckning:
Namnförtydligande:

Detta kvitto skall sändas till myndigheten **snarast**.

Detta kvitto skall sändas oavsett om ni vill överklaga beslutet eller ej.

Vik ihop papperet och tejpa eller häfta ihop det. Adressen finns på baksidan samt information till posten om att portot är betalt.

Beslut fattat av Miljöinspektör Lina Vikström-Bergqvist, 2021-09-02, AVL.2019.353

Frankeras ej

Mottagaren
betalar portot

Gnesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Svarspost
20519490
646 20 GNESTA

Beslut fattat av Miljöinspektör Lina Vikström-Bergqvist, 2021-09-02, AVL 2019.353